

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 364**  
**об устранении выявленных нарушений**

31.05.2021

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 7"**

ОГРН 1027600683483, ИНН 7604041235;

юридический адрес: 150014, Ярославская область, г.Ярославль, Победы, д.46;

Объект: **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 7"**,

юридический адрес: 150014, Ярославская область, г.Ярославль, Победы, д.46;

фактический адрес: 150014, Ярославская область, г.Ярославль, Победы, д.46;

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (Согласно акту №0383 от 31.05.2021 года):

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- п. 1.5 у одного сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В, у одного сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации против кори, у одного сотрудника отсутствуют сведения о прохождении ФЛГ, у троих сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии (АДСМ);
- п. 2.4.3 в учебных кабинетах №32 «Информатика» ученические стулья имеют тканевое покрытие, что препятствует применению моющих и дезинфицирующих средств; в учебном кабинете №23 «3 класс» и учебном кабинете «9 класс» ученические стулья с дефектами покрытия, что препятствует применению моющих и дезинфицирующих средств, в учебном кабинете №26 «7 класс» шкаф для хранения учебного материала со сломанными дверцами;
- п. 2.4.4 в учебном кабинете №21 «4 класс» учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения;
- п. 2.4.11 туалеты не обеспечены держателями для туалетной бумаги; в туалете для мальчиков на 3м этаже отсутствуют полотенца, туалетные кабинки не оборудованы дверями;
- п. 2.4.13 в учебном кабинете «9 класс» окно не оборудовано солнцезащитным устройством (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы);
- п. 2.5.2 в спортивном зале, учебном кабинете «6 класс», учебном кабинете №38 «2 класс» и учебном кабинете №18 «Технология» напольное покрытие имеет дефекты (порванный линолеум, расхождения линолеума в месте стыков);
- п. 2.5.3 в учебных кабинетах «11 класс», туалете для мальчиков на 3м этаже, учебном кабинете №21 «4 класс», холлах 1ого, 2ого и 3его этажей, учебном кабинете «7 класс», учебном кабинете №38 «2 класс», на стенах и потолках обнаружены дефекты покрытия (трещины, отслоение покрасочного слоя, следы протечки);

- п. 2.6.2 по результатам лабораторных исследований воды питьевой - централизованное водоснабжение, кран холодной воды (№4879 от 14.05.2021г.) завышены показатели железа (0,64 +/- 0,16 мг/дм<sup>3</sup> при норме 0,3 мг/дм<sup>3</sup>);
- п. 2.7.5 в учебных кабинетах отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах.
- п.2.8.3 в учебных кабинетах №21 «4 класс», №26 «7 класс», №38 «2 класс», холле 2ого этажа остекление окон имеют дефекты (трещины и сколы) и/или составные;
- п.2.8.5 в учебных кабинетах № 22 «8 класс», №23 «3 класс», №26 «7 класс», учебный кабинет «1 класс» для системы общего освещения используются лампы с разным светоизлучением;

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- п.1.5 у всех сотрудников в личных медицинских книжках должны быть сведения о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также сведения о полном прохождении медицинского осмотра;
- п.2.4.3 покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (учебный кабинет №32 «Информатика», учебный кабинет №23 «3 класс» и учебный кабинет «9 класс», учебный кабинет №26 «7 класс»);
- п.2.4.4 в учебном кабинете №21 «4 класс» учебную доску оборудовать дополнительным источником искусственного освещения;
- п.2.4.11 туалеты обеспечить держателями для туалетной бумаги; туалет для мальчиков на 3м этаже обеспечить полотенцами, туалетные кабинки оборудовать дверями;
- п. 2.4.13 в учебном кабинете «9 класс» окно оборудовать солнцезащитным устройством (подъемно-поворотные жалюзи или тканевые шторы);
- п. 2.5.2 в спортивном зале, учебном кабинете «6 класс», учебном кабинете №38 «2 класс» и учебном кабинете №18 «Технология» устранить дефекты напольного покрытия (порванный линолеум, расхождения линолеума в месте стыков);
- п. 2.5.3 в учебных кабинетах «11 класс», туалете для мальчиков на 3м этаже, учебном кабинете №21 «4 класс», холлах 1ого, 2ого и 3его этажей, учебном кабинете «7 класс», учебном кабинете №38 «2 класс», на стенах и потолках устранить дефекты покрытия (трещины, отслоение покрасочного слоя, следы протечки);
- п. 2.6.2 вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде;
- п. 2.7.5 в учебных кабинетах установить ограждающие устройства на отопительных приборах. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.
- п.2.8.3 в учебных кабинетах №21 «4 класс», №26 «7 класс», №38 «2 класс», холле 2ого этажа устранить дефекты остекления окон (трещины и сколы) и/или составные;

- п. 2.8.5 в учебных кабинетах № 22 «8 класс», №23 «3 класс», №26 «7 класс», учебный кабинет «1 класс» для системы общего освещения использовать лампы с одинаковым световозлучением;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 7"**

ОГРН 1027600683483, ИНН 7604041235;

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до 31.05.2022.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

(адрес и срок представления сообщения)

Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора  
по Ярославской области  
М.П.



Л. С Золотина

Копию настоящего предписания получил:

« 04 » июне 2021г.  
дата получения

подпись

Ф.И.О, должность

*Васильев В.В.*  
директор